


**Акт отбора проб  
от 21.11.16**

Заказчик	ООО «ПЭТ ГРУПП»
Характеристика объекта (наименование)	Вода из водопроводной сети г. Санкт-Петербурга
Дата и время отбора	21.11.16, 13.00

Точки отбора проб	Объем пробы	Определяемые показатели
<b>Точка 4. 1458-2016.</b> Проба для анализа была взята из водопроводной сети г. Санкт-Петербурга	0,5 л	Бактериологический анализ воды на соответствие СанПин 2.1.4.1074-01
<b>Точка 5. 1459-2016.</b> Проба для анализа была взята из водопроводной сети г. Санкт-Петербурга и очищена при помощи препарата «Флуреклинер», количество которого указано в инструкции по применению.	0,5 л	

Организация производившая отбор проб: ООО ПЭТ ГРУПП

  
Генеральный директор  
ООО «ПЭТ групп» /Гришина Н.А./



**ООО "Эколаб-Био"**

Почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург,  
ул. Пугачева, д.5-7, литера В  
Тел.: (812) 363-04-04  
e-mail: bio@ecolabspb.ru

**Испытательная лаборатория**

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AK64 от 27.07.2016

**Протокол лабораторных испытаний № 952/2016  
от 23.11.2016**

**Наименование предприятия, организации (заявителя):** ООО "ЭКОЛАБ"

**Юридический адрес:** г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д.5-7, литера В

**Наименование, описание образца, код (пробы):**

1. Вода точка 4, вода питьевая, стерильная посуда, 0,5 л., время отбора - 13:00 - 1458-2016
2. Вода точка 5, вода питьевая, стерильная посуда, 0,5 л., время отбора - 13:00 - 1459-2016

**Дата и место отбора образца (пробы):** 21.11.2016, ООО "ПЭТ ГРУПП" 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева,  
д. 42, лит. А, пом. 8Н., 5725251

**НД на методы отбора:** ГОСТ 31861-2012

**Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:** не указано

**Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:** не указано

**Цель отбора:** на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

**Основание для проведения испытаний:** договор №01.09.16-1

**Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:** 21.11.2016 17:50

**Условия доставки:** транспортировка автотранспортом в термоконтейнере

## Результаты испытаний

Наименование образца(ов): Вода

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
1458-2016	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50 КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.1018-01
1459-2016	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50 КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.1018-01

1. Результаты испытаний распространяются на представленный образец.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории.

Руководитель испытательной лаборатории

